

Znak sprawy: IZP.272.11.2019

Kazimierza Wielka, dnia 06.08.2019 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i ciepłej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminów na opracowanie koncepcji i wykonanie prac projektowych wymienionych w specyfikacji, jeśli tak to o ile?

Odpowiedź:

Zamawiający wraza zgodę na wydłużenie terminu opracowania koncepcji do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym: przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcji proponowanych rozwiązań technicznych oraz technologicznych – do 6 tygodni od podpisania umowy

Pytanie 2

Czy posiadają Państwo mapę do celów projektowych, a jeśli nie to kto ją pozyskuje i kto pokrywa koszty?

Odpowiedź:

Niezbędne mapy do celów projektowych zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Pytanie 3:

Czy odwiert zrzutu zlokalizowany w Kazimierzy Wielkiej należy zaprojektować, czy odwiert już istnieje i należy do niego zaprojektować tylko odprowadzenie wód.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zatwierdzony projekt robót geologicznych na wykonanie otworu chłonnego Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej i należy zaprojektować odprowadzenie wód.

Pytanie 4:

Proszę o podanie istniejących mocy przyłączeniowych elektrycznych oraz istniejących głównych zabezpieczeń przedlicznikowych dla poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach: moc przyłączeniowa 50kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 63A



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak sprawy: IZP.272.11.2019

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej: moc przyłączeniowa 30kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 63A

Pływalnia „Wodny Raj”: moc przyłączeniowa 100 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 160A

Hala sportowa: moc przyłączeniowa 40kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 80A

WICESTAROSTA POWIATU


Michał Bucki