


RZUT PIWNIC
skala 1:100



LEGENDA:

- Gniazdo 400V (L1,L2,L3,N,PE) n/t, IP44
- Gniazdo 230V (L,N,PE) p/t, IP20
- 2 — Gniazdo 2x 230V (L,N,PE) p/t, IP20
- Gniazdo 230V hermetyczne (L,N,PE) p/t, IP44
- 2 — Gniazdo 2x 230V hermetyczne (L,N,PE) p/t, IP44
- P — pralka/pralko-suszarka
- PG — płyta grzewcza
- Wypust elektryczny — typ i przekrój podany na rysunku
- VAM — Wypust YDYżo 3x2,5mm2 — zasilanie wentylatora VAM
- TDżw — Tablica rozdzielcza dźwigu [poza zakresem opracowania]
- TP — Tablica rozdzielcza piwnic
- TK — Tablica rozdzielcza kotłowni

INSTALACJA TELEFONICZNA

- Wypust zakończony w puszce pod montaż: gniazda telefonicznego RJ12 p/t; np. systemu Schrack Visio 50 lub równoważne

TP/1 — Nazwa tablicy / numer obwodu

INSTALACJA ODDYMIAJĄCA

- D — Optyczne czujki dymu
- S2 — Siłownik okna napowietrzającego

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej	
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1	
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14	
SKALA 1 : 100	INSTALACJA SIŁOWA - PIWNICE	RYS. E-01