









LEGENDA:

-  - Czujka wiatrowo-deszczowa - np. typu CDW-03 prod. AFG (lokalizacja - dach nad klatką schodową)
-  - Centrala sterująca, np. typu AFG-2004/16A 1L2G (2x8A) prod. AFG
-  - Przycisk przewietrzający np typu PP-20 prod. AFG
-  - Przycisk ręcznego oddymiania - np. typu ROP-01 prod. AFG
-  - Optyczne czujki dymu - np. typu ECO1003 firmy System Sensor
-  - Tablica rozdzielcza poddasza
-  - Siłownik okna oddymiającego 24V, max. 1,8A
-  - Siłownik okna napowietrzającego 24V, max. 3A

UWAGA:

Tablice oddymiania CO zasilić z obwodu rezerwowego nr 17 tablicy rozdzielczej poddasza T2

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej	
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1	
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14	
SKALA	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIAŃ KŁATKI SCHODOWEJ	RYS. E-19