


PROJEKTOWANA PODTABLICA ROZDZIELCZA RG – T0



- Wypust 3–fazowy – zasilanie kuchni
- Wypust 3–fazowy – zasilanie kurtyny powietrznej ciepłej
- Gniazdo 3–fazowe – zasilanie zmywarki
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.7
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.5, 0.6
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.8, 0.9
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.10, 0.11, 0.12
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.10–0.14
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.18
- Gniazda 1–fazowe – ogólne – pom. 0.15–0.17
- Rezerwa
- Wypust 1–fazowy – masaż membranowy – pom. 0.3
- Wypust 1–fazowy – masaż wirowy kończyn górnych – pom. 0.3
- Wypust 1–fazowy – masaż wirowy kończyn dolnych – pom. 0.3
- Rezerwa
- Wypust 1–fazowy – wentylator VAM – 0.4
- Wypust 1–fazowy – wentylator VAM – 0.8
- Wypust 1–fazowy – wentylator VAM – 0.9
- Wypust 1–fazowy – wentylator VAM – 0.11
- Wypust 1–fazowy – wentylator VAM – 0.12
- Wypust 1–fazowy – wentylator VAM – 0.12
- Gniazda 3–fazowe – wanna do hydromasażu – pom. 0.3
- Rezerwa
- Rezerwa
- Oświetlenie – pom. nr 0.2–0.8
- Oświetlenie – pom. nr 0.9–0.12
- Oświetlenie – pom. nr 0.1, 0.13–0.18
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Rezerwa
- Gniazda 1–fazowe – DATA (3szł.) – pom. 0.11, 0.12
- Gniazda 1–fazowe – DATA (3szł.) – pom. 0.3, 0.13, 0.14
- Rezerwa

BILANS MOCY – TP
Pi=42,3kW k=0,6 Ps=25,4kW
Io=39,5A cosfi=0,93 U=400V

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej		
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1		
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14			
SKALA	SCHEMAT PODTABLICY ROZDZIELCZEJ PARTERU - T0		RYS. E-13