

Kazimierza Wielka 21.04.2016 r.

Znak: PZD-II.382/1/2016

W dniu 20.04.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego – Powiatu kazimierskiego, ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pytania dotyczące przetargu pn.

## **Przebudowa dróg powiatowych nr 0530 T Kazimierza Wielka - Odonów , oraz nr 0531T Odonów – Łyczaków**

Pytanie nr 1

Czy oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać jako chemoutwardzalne czy termoplastyczne, gładkie czy strukturalne?

Ad 1

Oznakowanie poziome grubowarstwowe należy wykonać chemoutwardzalne strukturalne

Pytanie nr 2

Jaką średnicę słupków do znaków pionowych należy przyjąć do wyceny?

Ad 2

Do wyceny należy przyjąć średnicę słupków min 60 mm.

Pytanie nr 3

Proszę o zamieszczenie wykazu znaków pionowych do zamontowania w ramach niniejszego postępowania?

Ad 3

Wykaz znaków został zanieszczonej jako załącznik oznakowanie KW.

Pytanie nr 4

Czy zapis w poz. kosztorysowej nr 7.3.tj. typ 2 odnosi się do typu folii? W SST pkt. 2.6.1 dopuszczalne jest stosowanie folii zarówno 1 jak i 2 typu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad 4

Należy zastosować typ folii 2.