

W Y J A Ś N I E N I E do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 336266 – 2010 w dniu 19.10.2010r
(sprawa: ZSZ-D/34/342/1/2010).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Zespół Szkół Zawodowych
w Odonowie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.

Treść zapytań z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.zszodonow.edu.pl

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 7

1. Prosimy o podanie konkretnej ilości nawietrzaków, które należy w oknach zastosować –
czy jeden na okno oraz rodzaj nawietrzaka higrosterowany czy tańszy mechaniczny?

Wyjaśnienie:

Należy zastosować co najmniej dwa nawietrzaki w oknie, dopuszcza się nawietrzaki
mechaniczne.

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 6

2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profili powtórnie przerobionego PCV?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszcza się.

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 6

3. Czy zamawiający dopuszcza profile PCV zawierające stabilizatory ołowiowe?

Wyjaśnienie:

Nie dopuszcza się.

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 1

4. Czy stare okna przeznaczone do wymiany są zespolone czy skrzynekowe?

Wyjaśnienie:

Okna przeznaczone do wymiany są zespolone.

Jolanta Mizio
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie