

W Y J A Ś N I E N I E do SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 336266 – 2010 w dniu 19.10.2010r
(sprawa: ZSZ-D/34/342/1/2010).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Zespół Szkół Zawodowych
w Odonowie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawcę.

Treść zapytań z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego
www.zszodonow.edu.pl

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 1

1. Czy wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach ZSZ w Odonowie należy wymienić
parapety zewnętrzne na nowe czy wykorzystać istniejące?

Wyjaśnienie:

Należy wykorzystać istniejące parapety zewnętrzne.

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 1

2. Proszę o wyjaśnienie czy wykonując obróbki tynkarskie po montażu stolarki okiennej
należy zastosować płytę karto-gips, czy wystarczy po nałożeniu tynków, poszpachlować
ościeże bez zastosowania płyty (wymieniona jest ona w przedmiarze robót)?

Wyjaśnienie:

Dopuszcza się nałożenie tynków i szpachlowanie ościeży bez zastosowania płyty karto-gips
pod warunkiem zachowania jakości tynku.

Treść pytania:

Dotyczy części 3 SIWZ pkt 7

3. Proszę o sprecyzowanie ilości nawiewników okiennych, według nas w niektórych
oknach wystarczające jest zastosowanie tylko jednego nawiewnika na okno. Zastosowanie
dwóch nawiewników w oknach poz. 2,3,4,5,6 zał. – Rysunek okien wraz z wymiarami, nie
ma uzasadnienia. Koszt takiej niepotrzebnej ilości nawiewników znacząco podwyższy cenę
stolarki okiennej?

Wyjaśnienie:

Dopuszcza się zastosowanie jednego nawiewnika w oknach poz. 2,3,4,5,6. zał. – Rysunek
okien wraz z wymiarami .

Jolanta Mizio
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie
Odonów, 27.10.2010 r.