



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Numer postępowania 3041.02.2014.

Kazimierza Wielka, 12.06.2014 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców NR 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Gudzynowicach z pompą ciepła, ogniwami fotowoltaicznymi, modernizacja instalacji c.o., wykonaniem dolnego źródła ciepła – otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego wód termalnych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1:

W projekcie robót geologicznych przewidziano wiercenie ostatniego etapu do głębokości końcowej 750 m gryzerem fi 235 mm. Na rynku taki gryzer nie jest dostępny. Czy dopuszcza się wiercenie gryzerem 8 3/4" (222,2 mm) dla obsadzenia kolumny filtrowej fi 168 mm?

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się zastosowanie rur fi 168 mm na całej długości? (eliminując rury nadfiltrowe fi 244 mm).

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się zastosowanie rur fi 244 mm zamiast rur fi 305 mm (nie ma takich na rynku) postawionych na gł. 670 m? Nie obniży to wydajności studni.

Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3:

Jeżeli niektóre z zastosowanych w projekcie wielkości elementów konstrukcyjnych są trudno dostępne na rynku lub należą do nietypowych dopuszcza się możliwość zastosowania elementów o najbardziej zbliżonych wielkościach. Podany rodzaj materiału w projekcie musi zostać zachowany. Wszelkie zmiany nie mogą spowodować innych problemów (kolizji) takich jak np. trudności posadowienia pompy głębinowej ze względu na zmniejszoną średnicę. Najistotniejsze dla inwestora jest utrzymanie zakładanych wydajności.

STAROSTA POWIATU

Jan Nowak